

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書

図面記号・台数

形名		天吊形厨房用エアコン (ツイン) 《三相電源》	
総合品番		PA-P280V7HDNB	
室内・室外ユニット品番		CS-P140V7B×2	CU-P280H7B (J)
パネル品番		—	
能力	冷房定格 (最小~最大) [中間, 中間中温, 最小中温]	kW	25.0 (6.3~28.0) [11.3, 11.5, 6.3]
	暖房定格 (最小~最大) [中間, 最小]	kW	28.0 (7.0~35.0) [12.6, 7.0]
	最大暖房低温	kW	23.5
	冷房定格時の顕熱比	—	0.70 / 0.70
COP		—	
冷房定格	暖房定格	冷暖平均	—
APF (2006)		4.2 / 4.2	
APF (2015)		4.6 / 4.5	
外形寸法 H × W × D		mm	300 × 1539 × 671 / 1500 × 980 × 370 (+80)
製品質量		kg	55 / 119
外装色 (マンセル記号)		ステンレス / アイボリー (2.67/6/1.1)	
電源		三相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力	kW	冷房定格 8.79 / 8.86 [2.60, 2.20, 1.05] / [2.65, 2.25, 1.08]
	暖房定格 [中間, 最小]	kW	8.16 / 8.22 [2.64, 1.54] / [2.73, 1.57]
	最大暖房低温	kW	10.9 / 11.0
	暖房極低温	kW	— / —
	運転電流 (冷房定格, 暖房定格)	A	冷房 26.7 暖房 24.8 / 冷房 26.9 暖房 25.0
	力率 (冷房定格, 暖房定格)	%	冷房 95 暖房 95 / 冷房 95 暖房 95
	最大運転電流	A	35.9 / 36.1
電源容量	kVA	12.4 / 12.5	
始動電流	A	— / —	
設計圧力		MPa	高圧部 4.15 低圧部 2.55
圧縮機	形名 × 個数	全密閉ロータリー式 × 1	
	電動機定格出力 (極数)	kW	5.50 (6P)
	冷凍機油 (種別・封入)	L	FW50S (エーテル) 1.90
	クランクケースヒーター	kW	0.032
冷媒・封入量	kg	— / — R32 5.20	
送風装置	形名 × 個数	シロッコファン × 2 / プロペラファン × 2	
	定格風量	m³/min	50Hz 急 32.0 強 27.0 弱 22.0 / 冷房 160
	定格風量	m³/min	60Hz 急 32.0 強 27.0 弱 22.0 / 暖房 160
	機外静圧	Pa	— / —
電動機定格出力 (極数)	kW	AC 0.120 (4P) / 《DC》 0.120+0.120 (10P)	
保護装置		室内側 保護サーモ、ヒューズ 室外側 過電流 (CT方式)、高圧スイッチ、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒配管長	m	最小 5m 最大 100m
	高低差	m	外上30m 外下30m
	冷媒	ガス管 mm	φ15.88 (フレア) / φ25.4 (ろう付) ★1
	液管 mm	φ9.52 (フレア) / φ12.7 (フレア)	
ドレンロ	室内側	VP25	
室外側	VP25 (別売品 ドレンソケット取付け時)		
運転 SW (温度設定範囲)	°C	リモコン (冷・ドライ 18~30, 暖房 16~30, 冷暖自動 17~27)	
外気運転範囲	°C	冷房 -15~50DB 暖房 -20~24DB	
ダクト接続口	mm	φ100 × 2	
外気導入口	mm	—	
エアフィルター	不織布		
運転音 (SPL)	dB (A)	冷房	急 50 強 47 弱 42 / 暖房 急 50 強 47 弱 42
		標準 60 静音 1 58 静音 2 56 静音 3 54	
	dB (A)	冷房	標準 78 静音 1 61 静音 2 59 静音 3 57
		暖房	標準 81
法定冷凍トン	届出不要 4.20		
主要付属品	据付説明書、配管断熱材、予備フィルター(2枚)、ドレン継手、継手配管 (φ19.05) 異径継手配管 (φ19.05 → φ25.4)		
IP コード	IPX0 / IPX4		

- ※ 室外ユニットの品番末尾J付きは耐重塩害仕様品を示します。
 - ※ 室内ユニットの仕様は室内ユニット1台あたりの値です。
 - ※ 総合品番には多機能ワイヤードリモコンCZ-10RT5を含みます。
 - ※ 性能・電気特性はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時: 室内吸込空気温度27°CDB・19°CWB, 室外吸込空気温度35°CDB)
(暖房時 (標準): 室内吸込空気温度20°CDB・15°CWB以下, 室外吸込空気温度7°CDB・6°CWB)
(暖房時 (低温): 室内吸込空気温度20°CDB・15°CWB以下, 室外吸込空気温度2°CDB・1°CWB)
 - ※ 室外の外形寸法欄 () 内は、最大寸法の値です。
 - ※ 運転音 (PWL: 音響パワーレベル) はJIS B8616に基づいた値です。
 - ※ 運転音 (SPL: 音圧レベル) は、室外ユニット正面1m高さ1.5m、室内ユニット正面1m下方1mの値です。
 - ※ 実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
 - ※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m (ツイン設置時) までです。
 - ※ -5°C以下で冷房運転をする場合には、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト (側面・背面) を取り付けてください。
 - ※ 設置スペース、サービスペースについては外形寸法図をご確認ください。
 - ※ 室内熱負荷に対して、過大な空調機を設置すると、室内の温度や湿度の変化が頻繁となり、室内環境や建物に結露の発生などの影響をおよぼす事があります。
 - ※ 室内ユニットの下には、濡れて困るものは置かないでください。湿度がRH80%以上の場合は、露が落ちることがあります。
- ★1: ガス管接続口でφ19.05→φ25.4 (付属品: 異径継手配管使用) に変換してください。


■電気配線容量 (3線式)

項目	形式	280形	
		室内外接続線	室外電源線
スイッチ容量	A	—	60
ヒューズ容量	A	—	50
漏電しゃ断器	容量	A	50
	漏れ電流	mA	30
	動作時間	S	0.1以下
電源線最小太さ	mm²	2	14
	mm²	2 (29)	14 (43)
電源線太さ (最大こう長 m)	mm²	3.5 (51)	22 (68)
電源線 (金属管、塩ビ管)	mm²	※5.5 (80)	※38 (118)
電圧降下基準1% (室内外接続線)	mm²	—	—
電圧降下基準2% (室外電源線)	mm²	—	—
アース線太さ	mm²	3.5	3.5
リモコン配線太さ	mm²	0.5~1.25	

- 電源線は600Vビニール電線を使用基準とし、現地調達となります。
- 電源線太さの () 内数値はその最大こう長 (m) を表します。
- 2・4線式は、空調設備設計資料、または据付工事説明書をご参照ください。
- ※印は電源端子板の最大太さを超える接続になるため、ユニット近傍にブルボックス (現地調達) を使用してください。

■電気配線

同時ツインタイプの例 (3線式)



- ワイヤレスリモコンとの併用時、ワイヤードリモコンは、親リモコンとしてご使用ください。
- 注) 室内外接続線は、組み合わせによって80mまで延長できない場合もあります。(詳細は、配線容量一覧を参照ください。)
- 2・4線式は、空調設備設計資料、または据付工事説明書をご参照ください。




総合品番 PA-P280V7HDNB 作成月 2023-12

天吊形厨房用エアコン



2015年省エネ法基準適合 / グリーン購入法適合 (APF基準)

●設置スペース

単位：mm




《フィルター寸法》
(790×420×5) * 2個



Z部 背面図

冷媒配管口 (ガス管)
: φ15.88フレア接続

冷媒配管口 (液管)
: φ9.52銅管フレア接続



品番	GS-P140V7B	外形寸法図 天吊形厨房用エアコン
図番	PAP-24-020-02-(03)	




設置のご注意




- ・吸込口、吹出口の抵抗にならないよう十分スペースを確保する。
 - ・室外ユニット周辺は水がたまらないようにしてください。
 - ・通路の上方に設置すると水滴が落下する事がありますので避けてください。
 - ・やむを得ず設置する場合は、ドレンパン（現地調達）等を設けて排水処理を実施してください。
 - ・配管・配線取出部の開口部は必ず塞いでください。小動物の侵入や雪・雨水浸入にて、機器破損の原因になります。
- 降雪が予想される地域では、室外ユニットの吸込口・吹出口や底板下部が雪で閉塞したり、内部を凍結させるおそれがありますので次のような対策をしてください。
- ・季節風などが吸込口に直接当たらない方向に据付ける。
 - ・防雪ダクト・防風板（別売品）、もしくは雪よけの屋根および囲いを取り付ける。
 - ・雪が吹きだまる場所への設置は避ける。
 - ・架台は最大積雪量より高くし、積雪で埋もれないように設置する。
 - ・室外ユニットの底板の下面に氷が成長しないよう、十分な高さに設置する。（最大積雪量より500mm以上あけることを推奨）
 - ・屋根などから落下した雪やつららが室外ユニットに当たらないよう設置する。
 - ・寒冷地ではドレン水が凍結しますので、ドレンパン（現地調達）・ドレンソケット（別売品）は取り付けないでください。

①	据付固定穴 (4-R6.5) / アンカーボルト : M10または3/8"
②	冷媒配管 (液管) $\phi 12.7$ フレア
③	冷媒配管 (ガス管) $\phi 25.4$ ろう付※
④	冷媒配管取出口
⑤	電気配線口 $\phi 13$
⑥	電気配線口 $\phi 22$
⑦	電気配線口 $\phi 27$
⑧	電気配線口 $\phi 35$


※ガス管は異形継手配管（付属品）で、接続口（サービスバルブ）後を $\phi 19.05 \rightarrow \phi 25.4$ に変換が必要です。




ドレンソケットを使用する場合、任意の1か所にドレンソケットを接続し他の3か所は封止する。



下配管時穴位置




矢視図A
冷媒配管接続口



矢視図B


品番	CU-P280H7B (J)	外形寸法図 XEPHY Eco (高効率タイプ)
図番	PAP-24-006-02-(11)	



品番	GS-P140V7B	電気回路図 天吊形厨房用エアコン
図番	PAP-24-020-03-(03)	

電気回路図

必ずアース工事を行ってください



※注意
 ・配線方式を確認上施工願います
 ・3線式の場合極性があります

品番	CU-P280H7B(J)	電気回路図 XEPHY Eco (高効率タイプ)
図番	PAP-24-006-03-(11)	

ACXF22-08542